

Tychy, dnia 14.03.2025 r.

**Gminny Ośrodek Sportu
Kryta Pływalnia Wodny Raj
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice**

**Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 tj.

- wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarządzającego pływalnią;
- informacji o podejmowanych działaniach naprawczych przekazywanych przez zarządzającego pływalnią;
- protokołu kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 502.NS-HK.2024 z dnia 30 września 2024 r.;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 21 maja 2024 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:
 - OL-KŚ.9051.W.498.2024 dot. próbki nr 498/24 (woda pobrana z niecki basenu sportowego);
 - OL-KŚ.9051.W.499.2024 dot. próbki nr 499/24 (woda pobrana z niecki basenu rekreacyjnego);
 - OL-KŚ.9051.W.500.2024 dot. próbki nr 500/24 (woda pobrana z wanny jacuzzi);
 - OL-KŚ.9051.W.501.2024 dot. próbki nr 501/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu sportowego);
 - OL-KŚ.9051.W.502.2024 dot. próbki nr 502/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji wanny jacuzzi);
 - OL-KŚ.9051.W.503.2024 dot. próbki nr 503/24 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego);
 - OL-KŚ.9051.W.504.2024 dot. próbki nr 504/24 (woda pobrana z natrysku – szatnia męska)
 - OL-KŚ.9051.W.505.2024 dot. próbki nr 505/24 (woda pobrana z natrysku – szatnia damska)
 - OL-KŚ.9051.W.506.2024 dot. próbki nr 506/24 (woda pobrana z natrysku – szatnia dla niepełnosprawnych)
 - DL.9052.4.34.2024.06 dot. próbek wody nr 421W/24, 422W/24, 423W/24, 424W/24, 426W/24, 425W/24 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)

STWIERDZA

że, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. eksploatacja pływalni w obiekcie Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 była prowadzona przez zarządzającego tj. Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni za wyjątkiem przekroczenia chloroformu w wodzie.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 stwierdzono, że:

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.);
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;
- badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180 (nr certyfikatu akredytacji AB 079); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;
- na podstawie wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena, nie stwierdzono utrzymujących się przekroczeń parametrów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Odnotowano przekroczenia chloroformu w wodzie w nieckach basenu oraz w wodzie z systemu cyrkulacji;
- Zarządzający podejmował działania naprawcze, tj.: przegrzewanie instalacji wody ciepłej, intensywne przepłukiwanie sieci, dozowanie środków dezynfekcyjnych.
- na podstawie wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 21.05.2024 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Kryta Pływalnia Wodny Raj w Pawłowicach odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla

osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.
Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Katowice, ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia Strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania.
3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63§1). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki elektronicznej (email) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpatrzenia. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Tychach – to elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: skrytka ESP: /awamy0223b/SkrytkaESP

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdynia